

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	VODA Želivka, a.s.
IČO:	264 96 224
Sídlo:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10
Název veřejné zakázky:	PI22008 Generátor kyslíku

Jako reakci na dotaz uchazeče sděluje zadavatel následující dodatečné informace v rámci výběrového řízení včetně přesného znění dotazu uchazeče.

Dotaz č. 1

Dobrý den, Behem obhlídky instalace byl vznešen požadavek i na dodavku napájecího kabelu pro nabízenou technologii. (včetně vypočtu, nacení projektů, instalace atd) Bohužel v takto krátké době nejsme schopni toto do nabídky obsahnout. Navrhujeme možnost podání nabídky bez dovedení napájecího kabelu a toto pak řešit samostatně.

Odpověď č. 1

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že prohlídka místa plnění má pouze a výhradně informativní charakter vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. Na jakékoli požadavky sdělené, v rámci prohlídky místa plnění, zástupcem zadavatele, které jsou nad rámec rozsahu předmětu plnění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude brát zhotovitel při zpracovávání nabídky zřetel.

Rozsah předmětu plnění je specifikován v Příloze č. 1 ZD – Specifikace předmětu plnění.

Zadavatel s ohledem na dotaz uchazeče upřesňuje Specifikaci předmětu plnění v bodu 2b – „Instalace zařízení - materiál a montážní práce včetně dodávek MaR a elektroinstalace“ takto:

Zadavatel požaduje dodávky a montáže elektro právě jen pro dodanou technologii. Napájecí kabel z vnitroareálové rozvodny úpravny vody Želivka není součástí předmětu plnění veřejné zakázky, rovněž tak nejsou součástí předmětu veřejné zakázky případné dodávky a práce přímo nesouvisející s dodávanou technologií.



Ing. Michal Fiala, investiční ředitel