

5			
4			
3			
2			
1			
0			
Revize	Popis	Datum	Vydal / Schválil

 MPC System, společnost s r.o. Michelská 18/12a 140 00 Praha 4 - Michle			
VYPRACOVAL	Duchoň Milan ml.	T. KONTROLA	Duchoň Milan ml.
OBJEDNATEL	VODA Želivka, a. s.		ŘEDITEL Ivan Hrubý
AKCE: ÚV ŽELIVKA PI20004 NÁHRADNÍ ČERPÁNÍ VODY DO PROVOZNÍHO VODOJEMU PS02 - část elektroinstalace a MaR		DATUM	09/2021
		SOUBOR	PS02
		STUPEŇ	DPS
		POČET LISTŮ	2
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	D.2.2.5
NÁZEV: Schéma rozvaděče RTN04.2		ČÍSLO PARÉ	<div>R</div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím MPC System, spol. s r.o.. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

list č.2

L1 UPS 1 NPE~230V,50Hz/TN-S, UPS; In=16A, Ik=20kA

N UPS

FIA5
PFL7-6/1N/C/003

FIA6
PFL7-6/1N/C/003

FA5
PL7-C4/1

FA6
PL7-C4/1

Využití rezervního vývodu

1 N X5
RSA2,5

1 N X6
RSA2,5

PE

PZ16
vrchem

PG16
vrchem

1WL1
CYKY 3Jx1.5
RA04.03

WL6-RTN 04.2
CYKY 3Jx1.5
PEPA1
Pi=20 W
PEPA1

Duchoň Milan ml. (MPC System, společnost s.r.o.) aktualizace 22.9.2021

ELEKTRIS
projektové sdružení

Husovo náměstí 139
LEDEČ nad Sázavou
tel.,fax : 569 726 686
email: elektris@gmail.com

Objednavatel: ŽELIVSKÁ PROVOZNI a.s., PRAHA
Místo dodání: ÚV ŽELIVKA, HULICE 106
Název akce: OPRAVA ČÁSTI ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Z CENTRÁLNÍ ÚPS V AREÁLU ÚV ŽELIVKA
Umístění rozvaděče: REGULAČNÍ VODOJEM

Projektant: Ing. Václav POSPÍŠIL
Václav HLAVA

Dat: 11/2016 | Listů 3 | List 3

Název: **ROZVADĚČ RTN 04.2**

Číslo výkresu:
EL 16-16-7