



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12

k veřejné zakázce s názvem

"PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby"

Zadavatel ve smyslu zákona:	Úpravna vody Želivka, a.s.
Sídlo zadavatele:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař, Česká republika
Jednající:	Mark Rieder, předseda představenstva, Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva
IČ: / DIČ:	26496224 / CZ 26496224

Název veřejné zakázky:	„PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby“
Druh zadávacího řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.09.2017 pod evidenčním číslem Z2017 – 024284.

Zadavatel Úpravna vody Želivka, a.s. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s níže uvedenými dotazy, ke kterým v souladu s bodem 2.3 Zadávací dokumentace poskytuje následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

Objekt SO 02.03.1 Úpravy na provozní čerpací stanici

Výkaz výměr obsahuje položku:

35	K	632450000	Revize podlahy	kpl	1,000
----	---	-----------	----------------	-----	-------

Žádáme zadavatele o přesné stanovení rozsahu položky č. 35, např. v m2.

Odpověď na dotaz č. 1:

Do této položky je zahrnuta revize podlahy v rozvodně NN – viz příloha č. D.5.3.3. Celková plocha podlahy rozvodny, která může být poškozena realizací akce a následně podrobena revizi, činí **68,68 m2**.



Dotaz č. 2:

Objekt SO 02.03.1 Úpravy na provozní čerpací stanici

Výkaz výměr obsahuje položku:

36	K	632450001	Zvýšení únosnosti stropu a průvlaků	kpl	1,000
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------

Žádáme zadavatele o přesné stanovení rozsahu položky č. 36 např. v m2.

Odpověď na dotaz č. 2:

Jedná se o položku, která řeší zesílení stropu pod kobkami transformátorů. Tento strop bude zesilován pouze v případě, že nová trafa budou těžší než trafa stávající. Zesílení se uvažuje pomocí lepených lamel z uhlíkatých pásů jak pro ohyb trámů u desek, tak pro smyk (viz příloha D.5.1.1 Technická zpráva – str.7). Upřesnění rozsahu prací spojených se zvýšením únosnosti stropu pod trafokobkami je tedy možné až na základě znalosti konkrétního typu transformátoru resp. jeho hmotnosti.

Pro účely zpracování nabídkového rozpočtu budou dodavatelé počítat s následujícím rozsahem:

- 1) Uhlíkové lamely š. 80 mm v celkové délce 22 mb,**
- 2) Tkanina uhlíková jednosměrná 20 m2.**

Zadavatel s ohledem na charakter dotazů a odpovědí na ně prodlužuje v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona přiměřeně lhůtu pro podání nabídek **na termín 03.01.2018 do 12:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 03.01.2018 ve 12:00 hodin.** Současně Zadavatel, s ohledem na uvedenou změnu termínu, mění formou opravného formuláře příslušné pasáže v Oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

V Praze, dne 28.11.2017

.....
Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva

.....
Mgr. Luděk Jeništa
člen představenstva